

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЧС13.В.01267

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «КБ Пожарной Автоматики»,
адрес: 410019, РОССИЯ, Саратовская область, г. Саратов, поселок им. Пугачева Е.И. 2-й, линия 4-я, д. 128 литера А, офис 9 (3-й этаж),
тел.: +7 8452 22 83 59, факс: +7 8452 50 87 96,
ОГРН: 1026402658920

№ 0009577

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «КБ Пожарной Автоматики»,
адрес: 410019, РОССИЯ, Саратовская область, г. Саратов, поселок им. Пугачева Е.И. 2-й, линия 4-я, д. 128 литера А, офис 9 (3-й этаж),
тел.: +7 8452 22 83 59, факс: +7 8452 50 87 96,
ОГРН: 1026402658920

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России,
адрес: 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
телефон/факс: +7 495 529 8561, e-mail: info@pojtest.ru,
регистрационный номер: RA.RU.10ЧС13

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изолятор шлейфа базовый ИЗ-1Б прот. R3,
ПАСН.423149.003 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
код ОКПД 2: 26.30.50.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики.
Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 8.2, 8.5)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 14217 от 21.11.2018
ИЛ НИЦ ИТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21МЧ01.
Схема сертификации: 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия № РОСС RU.АБ65.К00076 от 26.11.2018 Орган по сертификации систем менеджмента САМАРА
ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области», № RA.RU.13АБ65.
ПАСН.423149.003 ТУ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.12.2018

по 05.12.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ


ПОДПИСЬ

А.С. Етунян

инициал, фамилия

Т.В. Морозова

инициал, фамилия