



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01361/22

Серия **RU** № **0415001**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБО БЕТТЕРМАНН".  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142143, Россия, Московская область, город Подольск, деревня Валищево, территория Промышленного парка Валищево, дом 2, строение 13.  
Основной государственный регистрационный номер 1037722037210.  
Телефон: +74952311958. Адрес электронной почты: obo.office@obo.com.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБО БЕТТЕРМАНН".  
Место нахождения (адрес юридического лица): 142143, Россия, Московская область, город Подольск, деревня Валищево, территория Промышленного парка Валищево, дом 2, строение 13.  
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 399071, Россия, Липецкая область, Грязинский район, село Казинка, территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 16.  
Филиал изготовителя: «OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG». Адрес места осуществления деятельности филиала изготовителя: Германия, Postfach 1120, Hüninger Ring 52, 58710 Menden (Sauerland).

**ПРОДУКЦИЯ** Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, смонтированных согласно Техническому регламенту по монтажу № 10-02-2022 от 03.10.2022 года, в составе:  
- двухкомпонентной огнестойкой пены PYROSIT NG, типа FBS-S (выпускаемая «OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG», Германия);  
- гильза металлическая диаметром от 16 до 220 мм. и толщиной стенки не менее 1 мм. Продукция изготовлена в соответствии с Технологическим регламентом по монтажу ТРМ № 10-02-2022 от 03.10.2022 года «Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок производства ООО «ОБО БЕТТЕРМАНН».  
Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 6806 90 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола сертификационных испытаний № ППБ-328/11-2022 от 25.11.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 11-ОС/10-01/22 от 18.01.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).  
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53310-2009 "Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость", раздел 4. Предел огнестойкости при глубине заделки в проеме стены или перекрытия не менее 200 мм – IET60. Условия хранения двухкомпонентной огнестойкой пены PYROSIT NG, типа FBS-S в закрытой оригинальной упаковке, в вертикальном положении баллона, в сухом месте, при температуре от +5 до +30°C. Не замораживать. Срок хранения противопожарной пены PYROSIT NG - 12 месяцев. Срок службы проходок - не менее 10 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 25.11.2022 **ПО**  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Филатова Александра Викторовна (Ф.И.О.)