

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TC RU C-RU.MA09.B.00123

Серия RU № 0167492

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента", Адрес: 634003, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Пушкина, дом 44, Фактический адрес: 634003, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Пушкина, дом 44, Телефон: 83822700900 (доп. 13010), Факс: 83822700900 (доп. 13034), E-mail: rybalko\_o@niki.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10MA09; выдан 28.05.2013 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Сибкабель", ОГРН: 1027000860072 Адрес: 634003, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 46 Фактический адрес: 634003, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 46 Телефон: 83822700700, Факс: 83822700701, E-mail: office@sibkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Сибкабель" Адрес: 634003, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 46 Фактический адрес: 634003, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 46

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые гибкие на напряжение 660 В, марок КГ, КГ-ХЛ, КГН, КПГСН, ТУ 16-К73-05-93 "Кабели силовые гибкие на напряжение 660 В. Технические условия", Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов сертификационных испытаний № 340 от 21.11.2016, № 341 от 23.11.2016, № 342 от 21.11.2016 Испытательного центра кабельных электроустановочных изделий и электроизоляционных материалов ПАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) с опытным производством", аттестат аккредитации рег. № RA.RU.22ME94 от 02.03.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 49 от 11.11.2016 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента" аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10MA09 от 28.05.2013 по 28.05.2018.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения кабелей должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150. Срок хранения не более одного года. Срок службы кабелей марок КГН, КПГСН не менее 2,5 лет, кабелей марок КГ, КГ-ХЛ не менее 4 лет. Срок службы исчисляется с момента изготовления кабеля.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 12.12.2016 ПО 11.12.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации  
Эксперт (эксперт-аудитор)  
Эксперты (эксперты-аудиторы)

*[Signature]*  
(подпись)

О.Э.Рыбалко  
(инициалы, фамилия)  
М.Е.Судиловская  
(инициалы, фамилия)